




EESTI JÕUJAAMADE JA KAUGKÜTTE ÜHING

Koostatud normaliseeritud andmete alusel 2020 aasta kohta

Võrdlusprofiil	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	Profili koostamisel osalenud hoonete arv	Summaarne kütav pind	Aasta summaarne soojusenergia erikulu
	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember	tk	m ²	kWh/m ²
Eramu	21,25	19,75	16,44	10,66	5,63	5,49	1,82	2,98	6,96	11,23	15,93	20,28	110,00	29 442,00	138,43
Mitme korteriga elamu	20,12	18,38	16,09	10,50	6,02	3,49	2,31	2,45	5,85	10,97	15,12	18,29	965,00	3 164 338,90	129,59
Mitteeluhooned	26,36	24,13	19,99	11,97	6,66	3,39	2,01	2,35	7,48	13,09	18,98	23,30	572,00	2 139 295,90	159,71

Kaugkütte soojusenergia võrdlusprofiil 2020



Energiakulu kalkulaator

Hoone tüüp	Ruumi kütav pind	Summaarne aastane tarbimine	Aasta keskmine soojusenergia hind, neto	Aastane rahakulu soojusenergiale	Keskmine soojusenergia tarbimine ühes kuus	Keskmine soojusenergia kulu ühes kuus
	m ²	MWh	eur	eur	MWh	eur
Eramu	150	20,76	59	1 225,06	1,73	102,09
Mitme korteriga elamu	60	7,78	59	458,74	0,65	38,23
Mitteeluhooned	300	47,91	59	2 826,95	3,99	235,58